

Note technique de fin d'audit	
Magasin	CM Chihia Sfax
Date de l'audit	09 juin 2017
Propreté du back office	Propre en général
Propreté du front office	Magasin propre
Respect de la charte vestimentaire	Respectée
Infrastructure (revêtements et agencement des locaux)	Décollement du revêtement du sol de la chambre froide produits laitiers Accumulation de grande quantité de givre au niveau de l'évaporateur de la seule chambre froide négative du magasin
Autres points importants	La vérification mensuelle du thermomètre à sonde n'est pas réalisée pour les rayons : terminal de cuisson, Fromage, charcuterie et traiteur.

<b>Auditeur(s) (cocher)</b>	MC		MJ		MH		HK	X	HEK		BH		SS	
---------------------------------	----	--	----	--	----	--	----	---	-----	--	----	--	----	--