

Note technique de fin d'audit	
Magasin	CM Nabeul
Date de l'audit	14 août 2017
Propreté du back office	Back office propre en général
Propreté du front office	Magasin propre en général
Respect de la charte vestimentaire	Charte vestimentaire respectée
Infrastructure (revêtements et agencement des locaux)	<p>FLEG : afficheur de la chambre froide est en panne afficheur du meuble jus frais est non fonctionnel</p> <p>Chambre froide négative : Accumulation du givre en chambre froide négative</p> <p>Linéaire PLS : Système d'éclairage défailant au niveau du linéaire fromage</p> <p>Boutons poussoirs des laves mains des rayons fromage et boucherie non fonctionnels</p> <p>Appâts raticides placés au-dessus du four à pizza</p>
Autres points importants	<p>Traiteur:</p> <p>Pas de vérification à la thermosonde de la température d'ambiance de la chambre froide pour le mois de juillet</p> <p>suivi très irrégulier de la température de stockage courant juillet 2017</p> <p>pas de vérification du thermomètre à sonde pour le mois de juillet</p> <p>Assurer et de manière continue l'enregistrement des paramètres de cuisson</p> <p>Le suivi de la décontamination des œufs et des légumes est arrêté depuis le 21 juin 2017</p> <p>Présence de traçabilité pour les trois derniers jours et le 5 août 2017.</p> <p>Fromage charcuterie :</p> <p>la traçabilité disponible jour de l'audit est celle du 1er, 5, 10 et 12 août 2017</p>

	<p>Fruits et légumes : Trier les fruits présentés à la vente (prunes, figues de barbarie,...)</p> <p>Olives/ épices : Couvrir la pâte d'ail et l'harissa.</p> <p>Terminal de cuisson : Pas de vérification à la thermosonde de la température d'ambiance de la chambre froide pour le mois de juillet Le suivi de la décontamination des œufs et des fruits est arrêté depuis le 18 juin 2017 pas de vérification du thermomètre à sonde pour le mois de juillet</p>
--	---

Auditeur(s) (cocher)	MC		MJ		MH		HK	X	HEK		BH		SS	
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	----------	------------	--	-----------	--	-----------	--